Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011
Nr. 2355X-CPR-2015/05/13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Tolima Aqua Compact 23/55X**
2. Verwendungszweck(e): **Raumheizer für feste Brennstoffe (Zeitbrand), Raumheizung in Gebäuden**
3. Hersteller:
   Olsberg GmbH **Tel: +49 (0) 2962 / 805 – 0**
   Hüttenstraße 38 **Fax: +49 (0) 2962 / 805 – 180**
   59939 Olsberg **Email: kaminofen@olsberg.com**
4. Bevollmächtigter: ---
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**

6. a) Harmonisierte Norm: **EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**
   Notifizierte Stelle(n): **Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625**

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:
   Europäische Technische Bewertung:
   Technische Bewertungsstelle:
   Notifizierte Stelle(n):

7. Erklärte Leistung(en):

Harmonisierte technische Spezifikationen	**EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**
Wesentliche Merkmale	**Leistung**
Brandsicherheit	**erfüllt**
- Brandverhalten	A1
- Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand in mm hinten: 120, seitlich: 100, vorn: 800, unten: 0
- Reinigbarkeit	erfüllt
Emissionen von Verbrennungsprodukten	**erfüllt**
- CO	Scheitholz: 0,10 / 0,08%
- Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	Scheitholz: 208 / 278°C
Oberflächentemperatur	**erfüllt**
Elektrische Sicherheit	**npd**
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	**npd**
Maximaler Betriebsdruck	**2,5 bar**
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug)	**erfüllt**
Wärmeleistung / Energieeffizienz	**erfüllt**
- Nennwärmeleistung	8,0 / 10,0 kW
- Raumwärmeleistung	2,4 / 3,0 kW
- Wasserwärmeleistung	5,6 / 7,0 kW
- Wirkungsgrad	Scheitholz: 81,9 / 80,5%

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
   Prüfbericht RRF - 40 11 2807 und RRF - 40 09 1993

   Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
   Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und
im Namen des Herstellers von:

Johannes Frese, Prüfstellenleiter

i.A. Joh. Frese

Olsberg, 13.05.2015

olsberg

Olsberg GmbH
Hüttenstraße 38
59939 Olsberg
T +49 2962 805-0
olsberg.com